



شهادة مطابقة

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	26-01-180120/E26-01-188135/NB0002	رقم الشهادة:
Registration Date:	23/01/2026	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	22/01/2027	صالحة لغاية:
Issued To:	KINETROL MIDDLE EAST ACTUATORS AND VALVES TRADING - L.L.C - O.P.C P.O. Box 92867 ,Mussafah Store 7, Plot 1, MW5 Abu Dhabi ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع:
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة:
Product Category:	ECAS-Ex	التصنيف:
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج:

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moit.gov.ae

@MoIAT



تم إصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
يمكن التتحقق من المستند رقميا عبر بوابة UAE Pass Self-Care عن طريق رفع المستند على selfcare.uaepass.ae

This document has been issued electrocically and doesn't require a stamp and signature.
The document can be digitally verified via UAE Pass Self-Care portal by uploading the document to selfcare.uaepass.ae



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION

Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: KINETROL MIDDLE EAST ACTUATORS AND VALVES TRADING - L.L.C - O.P.C اسم الشركة:

Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجزاء القابلة للانفجار تصنیف المنتج:

Certificate No.: 26-01-180120/E26-01-188135/NB0002 رقم التسجيل:

Registration Date: 23/01/2026 تاريخ التسجيل:

Valid Until: 22/01/2027 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجoms Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	ARIS	type Ex Tensor	Actuator: Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80 °C Db -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C	N/A	N/A	IECEx IBE 22.0020X	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
Nothing Follows								



جهاز معين من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology